PROFILO ATTRAVERSAMENTO S.P. n.73 ARSA PEGA RAMO "BOSCO"

Scala 1:100



0.00

Picchetti	Distanze Parziali	Quote Terreno	Quote Asse Tubo	Distanze Progressive
1	0.92	8.27		0.00
2	0.87	8.30		0.92
3	0.27	8.32		1.79
4	0.80	8.31	6.10	2.06
5	1.51	8.27		2.85
6	1.80	8.25		4.36
7	1.84	8.16		6.16
8	0.06	8.12	6.08	8.00
9	0.44	8.12		8.06
10	0.38	7.67		8.50
11	0.27	7.41		8.87
12	0.35	7.29		9.15
13	0.44	7.21	6.07	9.50
14	0.65	7.51		9.94
15	0.46	8.06		10.59
16	1.04	8.45	6.06	11.04
17	0.70	8.64		12.09
18	1.42	8.92		12.79
19	3.31	9.04	6.05	14.21
20	3.40	9.12	6.04	17.52
21	0.72	9.05	6.03	20.92
22	1.17	8.89		21.64
23	0.86	8.53		22.81
24	0.64	8.18	6.01	23.67
25	0.77	7.72		24.31
26	0.63	7.44		25.08
27	0.61	7.28		25.71
28	0.43	7.03		26.32
29	0.56	7.01	6.00	26.75
30	0.56	7.30		27.30
31	0.70	7.57		27.86
32	0.76	8.00	5.99	28.56
33	1.33	8.18		29.32
34	1.06	8.25		30.65
35	1.02	8.31	5.98	31.71
36	1.42	8.31		32.73
37	0.41	8.32		34.15
38	1.06	8.31	5.97	34.56
39	1.62	8.29		35.61
40	1.33	8.26		37.23
41	1.40	8.27		38.57
42		8.28		39.97

Livellette: D= −0.13 L= 32.50 p= −0.0040

NOTA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMERA DI SPINTA

Trattasi di opera provvisionale i cui calcoli ed elaborati grafici costruttivi dovranno essere sviluppati a cura e spese dell'Impresa esecutrice in base alle proprie attrezzature e modalità operative, per essere sottoposti alla preventiva autorizzazione della Direzione Lavori.

SEZIONE TIPO INDICATIVA DEL PALANCOLATO



A titolo puramente indicativo per la realizzazione del palancolato sono stati previsti elementi tipo LARSSEN 604 o similari, del peso di 125 kg/m², salvo diverse indicazioni che potranno emergere dal dimensionamento dell'Impresa.

Il sistema di drenaggio suborizzontale previsto per la posa della condotta di linea dovrà essere esteso al perimetro esterno della camera di spinta in modo da mantenere la quota di falda al di sotto della platea in c.a.

Dovranno essere comunque rispettate le seguenti PRESCRIZIONI:
- *Monitoraggio degli edifici presenti nelle vicinanze con eventuale riduzione dell'energia di vibroinfissione in caso di eccessi di vibrazione e/o fenomeni di risonanza*
- *Incidenza delle barre di armatura per il getto della platea e del muro di spinta non inferiore a 50 kg/m³*

NOTA TRACCIAMENTO SOTTOSERVIZI

Prima dell'esecuzione di ogni lavorazione, l'Impresa Esecutrice dovrà provvedere al tracciamento dei sottoservizi congiuntamente agli Enti Gestori e all'esecuzione di saggi esplorativi preliminari, necessari per definire planimetricamente e altimetricamente le linee interferite, attività compensata con l'aggiornamento della relativa voce di EP.

PIANTA ATTRAVERSAMENTO S.P. n.73 ARSA PEGA

Scala 1:100



Consorzio di Bonifica PIANURA di FERRARA

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it - pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it
aderente all'ANBI Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

SISTEMA IRRIGUO VALLE PEGA

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

Provincia di Ferrara
Comuni di Comacchio e Ostellato

Recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema irriguo di Valle Pega

ELABORATI GRAFICI - COMIZIO IRRIGUO N.1

Elaborato: **OPERE DI DISTRIBUZIONE IRRIGUA**
ATTRAVERSAMENTI DELLA STRADA PROVINCIALE MEDIANTE SPINGITUBO

Codifica: **9.4.6**

Progetto generale e integrazione delle prestazioni specialistiche: Dott. Ing. Marco Volpin
ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA - ROVIGO - Dott. Ing. VOLPIN MARCO ALBO N.762
ORDINE INGEGNERI PROV. FORLI'-CESENA - INGEGNERE EMILIANO CORSI - LAUREA SPECIALISTICA Sezione: A N° 1883 / A
Progetto rete di distribuzione: COGEST engineering - Dott. Ing. Emiliano Corsi
Progetto opere elettromeccaniche: ELTEC S.r.l. Società di ingegneria - Per. Ind. Deris Ortali
Progetto impianti elettrici: A A ENGINEERING - Per. Ind. Andrea Angelini
Collaboratori: Dott. Ing. Laura Montanari, Per. Ind. Lorenzo Fantini
Data: 28.06.2021
Il Responsabile del Procedimento: Geom. Marco Ardizzoni
Indagini geologiche: Dott. Geol. Antonio Mucchi
Coordinamento sicurezza: Ingegnere Livia Burini - Dott. Ing. Livia Burini

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	A.GUIDI	P.FLAMIGNI	E.CORSI	Aprile 2021
B	Revisione per verifica progetto	A.GUIDI	P.FLAMIGNI	E.CORSI	Agosto 2021
C					