

The floor plan shows a rectangular room with a central area labeled "Vano pompe" containing three pumps. To the right is a "Vano Cabina Trasformatore" (transformer cabinet room) with a transformer and a meter niche labeled "Nicchia contatore ENEL". The plan includes various dimensions and labels for components like "Canaletta 25x15h", "Q.E.", and "0.08", "0.00", "0.15". A compass rose is located in the bottom left corner.

Materiali:	
CALCESTRUZZO MAGRONE	Rcm >=15 MPa
CALCESTRUZZO BASAMENTI	C25/30 (Rck = 30 MPa)
	classe minima di consistenza S4
	rapporto A/C <=0.50
	classe di esposizione XC2
	contenuto minimo cemento 340 kg/mc
ACCIAIO per C.A.	B450C controllato in stabilimento
	saldabile
BARRE FILETTATE E RESINA	M20 Cl.8.8 + Hilti HIT-HY 200A o equivalente

[illegible]

	Tamponatura non strutturale di apertura esistente mediante laterizi forati o con laterizio alveolare senza realizzare alcun tipo di ammortatura alle murature esistenti Intervento NON strutturale.
	Trasformazione di finestra in porta-finestra senza variazione della larghezza del vano Intervento IPRIPI, B.4.2., DGR ER 2272/2016
	Nuove aperture in murature portanti Introduzione di cerchiature metalliche
	Nuove forometrie in murature portanti per posa tubazioni, che non necessitano di cerchiature

NOTA: LE SALDATURE DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE DA OPERATORE SPECIALIZZATO MUNITO DI PATENTINO

Consorzio di Bonifica
PIANURA di FERRARA

aderente all' Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

Recupero, adeguamento e miglioramento funzionale del sistema irriguo di Valle Pega

Cabina N.4 - Piante

A A ENGINEERING
DI ANGELINI ANDREA
Per. Ind. Andrea Angelini

Rev.	Descrizione	Redatto	Verificato	Approvato	Data
A	Emissione	Garutti M.	Garutti M.	Garutti M.	Aprile 2021
B	Revisione 1	Garutti M.	Garutti M.	Garutti M.	Luglio 2021
C					