

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 4256

Deliberazione n. 61

**HERA SPA: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO
DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO
FOGNARIO METEORICO, POSTO IN COMUNE DI CENTO (FE), IN VIA IV
NOVEMBRE ALL'INTERSEZIONE CON VIA MALPIGHI – RICHIESTA DI
AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL PREVIGENTE
REGOLAMENTO CONSORZIALE**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 24 del mese di Febbraio alle ore 9,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 3571 del 20/2/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 13) HERA SPA: PROCEDIMENTO DI APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO FOGNARIO METEORICO, POSTO IN COMUNE DI CENTO (FE), IN VIA IV NOVEMBRE ALL'INTERSEZIONE CON VIA MALPIGHI – RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 2 E 3 DEL PREVIGENTE REGOLAMENTO CONSORZIALE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 61

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- La Società HERA SPA, con documentazione progettuale allegata alle lettere prot. n. 4808 del 25/01/2023 (*integrazioni* - registrata con prot. cons. n. 1487 il 25/01/2023) e prot. n. 53897 del 22/09/2022 (*avvio del procedimento* - assunta a prot. cons. n. 17361 il 22/09/2022) trasmesse dal Comune di Cento – Settore Lavori Pubblici/Servizio Opere Pubbliche, Patrimonio e Mobilità, ha fatto richiesta di approvazione del Progetto Definitivo per la realizzazione dell'impianto di sollevamento fognario meteorico in oggetto; l'Amministrazione comunale ha contestualmente indetto Conferenza di Servizi asincrona, nell'ambito della quale il Settore Istruttorie Tecniche, Concessioni ed Espropri ha dato inizio all'istruttoria, nel rispetto di quanto disposto dal previgente regolamento consorziale.
- Dall'esame degli elaborati, si evince che, in occasione di eventi meteorici estremi, la rete fognaria locale di tipo misto manifesta delle criticità e alcune zone del centro urbano di Cento subiscono diffusi fenomeni di allagamento; al fine di risolvere queste problematiche, soprattutto concentrate nella parte Sud della rete fognaria (zona di Via del Curato/Via Bologna a Sud-Ovest e Via Lavinino/Via XX Settembre a Sud-Est) e a Nord del centro storico (in corrispondenza della prima parte del collettore di Via di Mezzo), HERA SPA ha proposto, tra i vari interventi, il progetto per la realizzazione di

un impianto di sollevamento nella zona a Nord del centro storico, nelle vicinanze di Piazzale Bonzagni, con la finalità di alleggerire il sistema fognario allontanando le acque in eccesso (di tipo misto, con adeguato grado di diluizione) verso il Canale di Cento (linea idraulica di competenza del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara).

- Con le note sopraccitate, la Società HERA ha presentato alla conferenza di servizi istanza per la realizzazione, complessivamente, delle seguenti opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto del Canale di Cento e previste a distanze inferiori rispetto a quelle regolamentari:
 - pozzetto interrato con dimensioni interne 300x280 cm, dotato di soglia di scolmo dal collettore di mista DN1200 presente su Via IV Novembre per la vasca;
 - nuovo collettore in acciaio rivestito DN1200 in derivazione dal pozzetto scolmatore alla nuova vasca di sollevamento;
 - nuova vasca di sollevamento con volume utile di circa 80 mc e superficie di 90 mq, dotata di due pompe tipo "idrovara" regolate da inverter, con possibilità di funzionamento contemporaneo delle macchine;
 - quadri elettrici, contatori EE, telecontrollo e relativo manufatto di contenimento prefabbricato della superficie di circa 7 mq;
 - opere architettoniche di inserimento ambientale per le parti idrauliche fuori terra e di rivestimento al locale quadri elettrici;
 - misuratore di livello remoto e impianto di trasmissione dati per il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.

Atteso che:

- Dall'esame del Progetto Definitivo, si rileva che quanto proposto risulta essere già stato sottoposto all'attenzione dei tecnici del Consorzio di Bonifica e frutto, quindi, di una collaborazione tecnica tra le parti.

Considerato che:

- l'intervento in progetto riveste una notevole importanza, da un punto idraulico, in quanto è mirato a risolvere svariati problemi di allagamenti diffusi all'interno del centro abitato di Cento;
- le opere non richiedono demolizioni della struttura scatolare in cls del Canale di Cento e tutte le opere previste sull'area di risulta del tombinamento, comprese le condotte di scarico che si immettono nella linea consorziale, sono di tipo rimovibile;
- le opere previste sono localizzate in corrispondenza di un tratto tombinato del Canale di Cento, ubicato all'interno del centro abitato di Cento (individuato ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo n. 285 del 30/04/1992);
- il personale tecnico del Consorzio non ravvisa motivi ostativi alla realizzazione delle opere in progetto, in ragione del fatto che le stesse sono state concordate con i tecnici di HERA SPA in fase preliminare e sono state inoltre perfezionate in sede di conferenza di servizi.

Ritenuto che siano verificate le condizioni previste dagli articoli 2 e 3 del previgente regolamento consorziale, per poter autorizzare in deroga le opere descritte nei paragrafi precedenti, con opportuna deliberazione del Comitato Amministrativo;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la richiesta pervenuta dalla Società HERA SPA, a condizione che la stessa si impegni formalmente a:

- rispettare la documentazione progettuale esaminata in sede di conferenza di servizi e citata all'inizio del presente riferimento;
- presentare, come indicato con nota prot. cons. n. 2588 del 09/02/2023 trasmessa alla conferenza di servizi, formale domanda di concessione per le opere in progetto, ricadenti all'interno della fascia di 10 m dal confine catastale del Canale di Cento.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 3160 del 15/2/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

Di autorizzare la richiesta pervenuta dalla Società HERA SPA, a condizione che la stessa si impegni formalmente a:

- rispettare la documentazione progettuale esaminata in sede di conferenza di servizi e citata all'inizio del presente riferimento;
- presentare, come indicato con nota prot. cons. n. 2588 del 09/02/2023 trasmessa alla conferenza di servizi, formale domanda di concessione per le opere in progetto, ricadenti all'interno della fascia di 10 m dal confine catastale del Canale di Cento.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)