

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 18217

Deliberazione n. 236

**SOLAR CHALLENGE 1 SRL: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO  
FOTOVOLTAICO SU AREA PRODUTTIVA, CONNESSO ALLA RETE  
ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELLA POTENZA NOMINALE  
DI 4,44 MW, SITO IN VIA DI MEZZO – CENTO (FE) ED IDENTIFICATO  
CATASTALMENTE AL FG. 43 MAPP. 44, 45, 60, 79, 379, 440, 2034 DEL COMUNE  
DI CENTO - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL  
REGOLAMENTO CONSORZIALE;**

L'anno 2022 (Duemilaventidue) il giorno 7 del mese di Ottobre alle ore 9,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 17826 del 3/10/2022 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo

Assente giustificato: BRAGA Loris.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Vittorio MORGESE (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 11) SOLAR CHALLENGE 1 SRL: REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SU AREA PRODUTTIVA, CONNESSO ALLA RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE NAZIONALE DELLA POTENZA NOMINALE DI 4,44 MW, SITO IN VIA DI MEZZO – CENTO (FE) ED IDENTIFICATO CATASTALMENTE AL FG. 43 MAPP. 44, 45, 60, 79, 379, 440, 2034 DEL COMUNE DI CENTO - RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO CONSORZIALE;

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 236

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

**Premesso che:**

- ✚ La Società SOLAR CHALLENGE 1 SRL, nell'ambito della procedura di P.A.S. (Procedura Abilitativa Semplificata, in gestione al SUE del Comune di Cento) volta al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto in oggetto, con propria nota assunta a protocollo consorziale n. 7139 del 04/04/2022, ha presentato al Consorzio richiesta di concessione per l'esecuzione delle opere in progetto, illustrate dettagliatamente nella documentazione progettuale allegata.
- ✚ L'impianto in esame, denominato CENTO 1, sarà caratterizzato dall'installazione di moduli fotovoltaici in corrispondenza dei mappali in oggetto, aventi una superficie complessiva di 6,32 Ha.
- ✚ Nell'esaminare il progetto succitato, sono state individuate le opere che interferiscono con il Condotto Generale, per le quali la Ditta ha richiesto la concessione al Consorzio, così brevemente riassunte:

- posa di cavidotto in MT di connessione del campo fotovoltaico alla cabina Enel Distribuzione primaria, interrato in parallelo al Condotto Generale (sia per tratti a cielo aperto che tombinati posti lungo i lati Sud ed Est del campo) per una lunghezza complessiva di 540 m ed a distanza compresa tra 4 m e 7 m da confine catastale/ciglio del canale;
- posa di fascia di mitigazione a verde e recinzione rimovibile, in parallelo al tratto tombinato del Condotto Generale posto lungo il lato Sud del campo fotovoltaico, a distanza di 5 m dal confine catastale del canale;
- posa dei trackers (apparati di sostegno dei moduli fotovoltaici), in parallelo al tratto tombinato del Condotto Generale situato lungo il lato Sud del campo fotovoltaico, per una lunghezza di circa 140 m ed a distanza compresa tra 8 m e 9 m dal confine catastale del canale;
- scarico delle acque meteoriche provenienti dall'area dell'impianto, tramite una tubazione esistente in cls DN300.

Atteso che, nello specifico, l'istanza presentata dalla Società per la posa della fascia di mitigazione a verde e recinzione rimovibile, costituita da paletti di sostegno infissi nel terreno e rete metallica in acciaio zincato a maglia romboidale plastificata verde, in parallelo al tratto di Condotto Generale tombinato, lungo il lato Sud del campo fotovoltaico, per una lunghezza di circa 140 m ed alla distanza di 5 m dal confine catastale del canale;

**Preso atto che:**

- la posa delle opere in esame è prevista in corrispondenza di un tratto tombinato del Condotto Generale, con possibilità quindi di accedere alla deroga prevista dall'art.2 lett. b) del vigente regolamento in materia di concessioni;
- sentito il parere del personale operativo della sede del Torniano, non sono stati rilevati motivi ostativi alla posa delle opere oggetto della richiesta;
- si ritiene che si possa esprimere parere favorevole alla richiesta di concessione per la posa della fascia di mitigazione a verde e recinzione rimovibile, in parallelo al Condotto

Generale tombinato, per una lunghezza di circa 140 m ed alla distanza di 5 m dal confine catastale dello stesso, lungo il lato Sud del campo fotovoltaico;

Ravvisata l'opportunità di autorizzare la richiesta pervenuta dalla Società SOLAR CHALLENGE 1 SRL, a condizione che la stessa si impegni formalmente al rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione che potrà essere rilasciato successivamente all'approvazione del Comitato Amministrativo.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 17101 del 20/9/2022;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

#### DELIBERA

Di autorizzare la richiesta pervenuta dalla Società SOLAR CHALLENGE 1 SRL, a condizione che la stessa si impegni formalmente al rispetto delle prescrizioni riportate nel disciplinare di concessione che potrà essere rilasciato successivamente all'approvazione del Comitato Amministrativo.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)